

Vojenský technický ústav, s.p.
odštěpný závod VTÚPV
Víta Nejedlého 691, 682 01 Vyškov, Česká republika

CERTIFIKÁT

č. VTÚPV - 059/ 2015

Objednatel: ZPA Pečky, a.s.
třída 5. května 166, 289 11 Pečky, Česká republika, IČ: 451 47 612

Výrobek: Elektrický servomotor

Typ: MOA 52020/52021/52022/52023/52024/52025/52026/52027/52029;
MOA OC 52070/52071/52072/52073/52074/52075/52076/52079;
MOK A 52325/52326/ 52327/52328/52329;
MON 52030/52031/52032/52033/52034/52035/52036;
MON V 52030/52031/52032/52033/52034/52035/52036

Výrobce: ZPA Pečky, a.s.
třída 5. května 166, 289 11 Pečky, Česká republika

Jmenovité hodnoty: Napětí 3x380/400 V; Frekvence: 50 Hz;
Proud: max. 22 A; IP 55

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolech o zkoušce č.:
7240-515/2012, 7240-516/2012, 7240-517/2012, 7240-518/2012, 7240-519/2012,
7240-520/2012, 194300-264/2015, 194300-467/2015, 194400-121/2015
(vydala AZL č. 1103, Vyškov),
501818-01/01, 103591-01/01, 103591-01/01/A (vydal EZÚ Praha)

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky následujících norem:

- GOST 32137-2013 (třída 4), zkoušky GOST 30804.4.5, GOST 30804.4.11, GOST 30804.4.4, GOST 30885, GOST 30804.4.2, GOST 30888, GOST 30804.4.3, GOST 31204, GOST 30336, GOST 30804.4.6, GOST 30804.4.12, GOST R 51317.4.14, GOST R 51317.4.16, GOST R 51317.4.28, GOST 30804.4.13, GOST R 50652, GOST 30805.11, GOST 30805.14.1, GOST 30805.22, GOST 30847, GOST R 51320, GOST 30804.3.2, GOST 30804.3.3, PN 1505220942 čl. 5.27, 5.28, 5.32.1.13 a 5.32.1.14, GOST R 52776-2007, GOST 14254, GOST R 51317.3.2-99, GOST R 51317.3.3-99, GOST R 51317.4.2-99, GOST R 51317.4.3-99, GOST R 51317.4.4-99, GOST R 51317.4.5-99, GOST R 51317.4.6-99, GOST R 51317.4.11-99, GOST R 51317.4.12-99, GOST R 50648-94, GOST R 50649-94, GOST R 36417.4.1-2001

Platnost tohoto certifikátu je omezena do: **09.10.2018**

Vyškov 09.10.2015

Ing. Milan Bezděk
vedoucí certifikace

